

PROHLÁŠENÍ

Firma: **FAKRO Sp. z o.o. (REGON: 490008737, NIP: 734-10-01-487)**

ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz, Polsko, tel. (+48) 18 444-0-444

prohlašuje, že **protipožární podkrovní dvířka – typ DWF60** mohou být s ohledem na způsob montáže instalovány osobami, které nejsou firmou FAKRO autorizovány pro montáž tohoto typu výrobků.

Dále informujeme, že montáž protipožárních podkrovních dvířek je nutno provést v souladu s technickým projektem vypracovaným pro daný objekt, s ohledem na platné normy a požární předpisy, které jsou závazné pro daný trh, a v souladu s montážním návodem přiloženým k výrobku.

Výrobek je určen k montáži do standardní masivní konstrukce s minimální hustotou 600 kg/m³ a minimální tloušťkou 180 mm nebo do standardní lehké montované konstrukce s ocelovými nebo dřevěnými profily, s minimální třídou požární odolnosti EI60 a při dodržení předepsaných montážních postupů pro daný typ konstrukce.

Spáry mezi rámem dvířek a nosnou konstrukcí je nutno vyplnit nehořlavou kamennou vlnou a utěsnit protipožárním tmelem Polylack KG.

Technická přejímka instalovaných podkrovních dvířek musí být provedena odborně způsobilou osobou v požární ochraně nebo jiným k tomu oprávněným orgánem.

Nowy Sącz, 12.09.2025

Anna Nizioł



FAKRO Sp. z o.o. *Produktový manažer*
33-300 Nowy Sącz
tel. 018 444 0 444
NIP 734-10-01-487
BDO 000034766
ul. Węgierska 144a
fax 018 444 0 333
REGON 490008737