FAKRO	**Déclaration des performances**	N° **R100/CPR/12101/19**

1. Type du produit (numéro): **DSC-C2 P2 (80ER), DSC-C4 P2 (80ES), DSC-M2 P2, DSC-M4 P2, DSF DU6 (80ET), (RB-xxxxx)**

2. Usage(s) prévu(s): Exutoire de fumée pour évacuer de l'intérieur de la pièce la chaleur et la fumée dégagées type DSC-C2 P2 / DSC-C4 P2 (double vitrage: 4H-14Ar-33.2*), DSF DU6 (double vitrage: 6-16Ar-4-18Ar-55.2*) avec servomoteur TA2P destinées à être installées dans les bâtiments d'habitation et commerciaux.
*dont: Ar – argon,

3. Fabricant: **FAKRO PP Sp. z o.o.**
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polska
fakro@fakro.pl

4. Mandatairel: ./.

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **1**

6. Norme harmonisée: **EN 12101-2:2003**
Organisme(s) notifié(s): Fires s.r.o. (1396)

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles			**Performances**									**Spécifications techniques harmonisées**	
			DSC-C2 P2 DSC-M2 P2		**DSC-C4 P2 DSC-M4 P2**		**DSF DU6**						
	Dimension de la fenêtre [cm]		**100x100**	**120x120**	**100x100**	**120x120**	**100x100**	**105x105**	**110x110**	**115x115**	**120x120**		
7.1	Surface active	**A_a [m^2]**	**0,44 [m^2]**	**0,57 [m2]**	**0,44 [m^2]**	**0,57 [m^2]**	**0,45 [m^2]**	**0,49 [m^2]**	**0,52 [m^2]**	**0,57 [m^2]**	**0,61 [m^2]**	6	EN 12101-2:2003
7.2	Résistance à la force du vent		WL 2000				WL 3000					7.4.1	
7.3	Résistance à la force de la neige	**0°**	SL 450		SL 1200		SL 1200					7.2.1.1	
7.4	Faible température d'ambiante		T (-05)				T (-05)					7.3.1	
7.5	Fiabilité		Re 1000 + 10 000				Re 1000 + 10 000					7.1.1	
7.6	Résistance thermique		B 300				B 300					7.5.1	
7.7	Résistance au feu		E				E					7.5.2.1	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ewa Łukaszczyk-Haslik
(Chef du Service de Certification et du Contrôle de Qualité)

Nowy Sącz, le 02.09.2019